

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00876-24

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 20 листопада 2024 до 19 листопада 2025

Term of validity is from

Продукція
Production

Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку "Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex Triplex", "Eurobatex Isoltec", "Eurobatex Silent Plus Rubber"

4008, 4009

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

ДСТУ EN 14304:2019 "Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з еластичної піногуми (FEF). Технічні умови (EN 14304:2009 + A1:2013, IDT)" п.п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.5;
ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 п.п. 2.2 (густина, теплопровідність);
ДСТУ EN 13501-1:2016 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)" п. 4 (Таблиця 1);
ДСТУ EN 13501-1:2022 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь" (EN 13501-1:2018, IDT) п. 4 (Таблиця 1)

Виробник (и)

Producer (s)

"Union Foam S.p.A", Via dell'Industria, 8 – 20882 Bellusco (MB), Italy (Італія)

Сертифікат видано

Certificate is issued on

ТОВ «МІЗОЛ», 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, код ЄДРПОУ 33895476

Додаткова інформація

Additional information

Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку "Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex Triplex", "Eurobatex Isoltec", "Eurobatex Silent Plus Rubber", що виготовляються серійно з 20 листопада 2024 до 19 листопада 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів); технічні характеристики виробника наведено в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі

On the grounds of

Протоколів випробувань № 2063 від 20.11.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д; протоколів випробувань № 0327/DC/REA/21_3 від 22.03.2021р., № 1258/DC/REA/18_3 від 12.12.2018р., № 0634/DC/REA/20_6 від 15.06.2020р., № 0023/DC/TTS/20_2 від 07.08.2020р., № 0012/DC/TTS/19 від 02.05.2019р., № 0757/DC/REA/20_4 від 06.07.2020р., № 0302/DC/REA/15_7 від 15.04.2015р., № 0023/DC/TTS/20_1 від 07.08.2020р., № 0286/DC/REA/23_3 від 10.03.2023, № 1257/DC/REA/19_3 від 18.11.2019р., № 1413/DC/REA/22_3 від 02.11.2022, № 0015/DC/REA/0/DC/TTS/18 від 09.05.2018р., № 0757/DC/REA/20_3 від 06.07.2020р., № 0634/DC/REA/20_9 від 15.06.2020р., № 1257/DC/REA/19_10 від 18.11.2019р. Угода про співпрацю між "CSI S.p.A" (Італія) та Органом з оцінки відповідності ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" від 22.10.2020р. виданих "CSI S.p.A", Viale Lombardia 20/B, 20021, BOLLATE (MI), Italy (Італія); протоколів випробувань № G2-21-1048-4 від 05.03.2021р., № G2-21-1048-2 від 08.03.2021р., № G2-20-1639-02 від 30.11.2020р., № G2-18-1490-02 від 07.05.2018р., № R-81/19 від 18.09.2019р., № R-207d/20 від 14.04.2021р., № R-202d/19 від 18.05.2020р., № R-201d/19 від 18.05.2020р. № R-208/20 від 03.03.2021р., № R-209/20 від 03.03.2021р., № R-85/19 від 08.10.2019р виданих "Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München", Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany (Німеччина), висновку за аналізом документації № 814-Б/СА від 20 листопада 2024

Керівник органу

з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

4347 М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00876-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 20 листопада 2024 до 19 листопада 2025
Term of validity is from

Модель (виріб)	Теплопровідність λ , Вт/(м·К)		Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	Реакція на вогонь (Євроклас)
	За T 0°C	За T +40°C		
EUROBATEX, EUROBATEX AD				
Трубки				
товщиною ≤ 25 мм	не більше 0,033	не більше 0,037	не менше 10000 не менше 7000	B _L -s2,d0
товщиною > 25 мм	не більше 0,035	не більше 0,039		
товщиною ≤ 19 мм				
товщиною > 19 мм				
Листи				
товщиною ≤ 32 мм	не більше 0,033	не більше 0,037	не менше 10000 не менше 7000	B-s3,d0
товщиною > 32 мм	не більше 0,034	не більше 0,038		
товщиною ≤ 25 мм				
товщиною > 25 мм				
EUROBATEX AT				
Трубки		не більше 0,042		E
Листи		не більше 0,042		E
EUROBATEX HF				
Трубки		не більше 0,042	не менше 2000	D _L -s1,d0
Листи		не більше 0,042	не менше 2000	
товщиною не більше 25 мм				D-s2,d0
товщиною більше 25 мм				E
EUROBATEX TRIPLEX				
Листи				
товщиною ≤ 32 мм	не більше 0,033	не більше 0,037	не менше 10000	E
EUROBATEX ISOLTEC				
Трубки				
товщиною не більше 25 мм	не більше 0,033	не більше 0,037	не менше 10000	C _L -s2,d0
товщиною більше 25 мм	не більше 0,035	не більше 0,039	не менше 10000	C _L -s2,d0
Листи				
товщиною \leq не більше 32 мм	не більше 0,033	не більше 0,037	не менше 10000	C-s3,d0
товщиною більше 32 мм	не більше 0,034	не більше 0,038	не менше 10000	C-s3,d0

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

M.P./Stamp