



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0002223-25

Зареєстровано в Реєстрі №
*Registered in the Register*Термін дії з 14 листопада 2025 до 13 листопада 2026
Valid from / valid until

6806 00 00 00

Продукція
Product

Система вогнезахисна «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів, що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.30 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», п. 7.11 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» щодо класу вогнестійкості EI 60 та EI 180 (згідно з таблицею Додатка (2 (дві) позиції)) повітроводів, що працюють в умовах надмірного тиску та розрідження з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною «CONLIT MAT», що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою, середньою товщиною облицювання згідно з таблицею Додатка

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Фірма «Rockwool, a.s.» (Чеська Республіка)
адреса: Cihelni 769, Skřečoh, 735-31 Bohumin, Czech Republic

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ з іноземними інвестиціями «Роквул Україна»
адреса: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, будинок 13, корпус 5В, офіс 41,
код ЄДРПОУ 30757290
Довіреність фірми «Rockwool, a.s.» (Чеська Республіка) від 27.09.2024

Додаткова інформація
Additional information

Система вогнезахисна «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів, що виробляється серійно з 14.11.2025 до 13.11.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 10.04.2015 № 2/СПВ-15 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 11.04.2014 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 11.11.2025 № 12051с3, Рішення від 14.11.2025 № 12051с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 302308



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0002223-25

« 13 листопада 2025

Таблиця — Умови виконання системи вогнезахисної «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів.

№ з/п	Опис системи вогнезахисної «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів	Клас вогнестійкості, хвилини
1	Повітроводи з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною «CONLIT MAT», що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою (густина матів за даними виробника 80 ± 10 %) середньою товщиною облицювання 30 мм, які в місцях стику матів з'єднуються шляхом закручування металевої прошивної сітки, а відносно сталевих повітроводів мати фіксуються сталеві стрічки 20 мм × 0,5 мм в місцях стику та вздовж повітроводу з кроком не менше ніж 450 мм. З'єднання секцій повітроводів здійснюються через азбестовий шнур за допомогою стандартних фланцевих з'єднань (рамок) чотирма болтами М8 (по кутах). Нещільності по кутах примикання секцій до рамок оброблялися жаростійким герметиком BauGut (Естонія). Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах з кроком 2000 мм	EI 60
2	Повітроводи з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною «CONLIT MAT», що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою (густина матів за даними виробника 80 ± 10 %) середньою товщиною облицювання 70 мм, які в місцях стику матів з'єднуються шляхом закручування металевої прошивної сітки, а відносно сталевих повітроводів мати фіксуються сталеві стрічки 20 мм × 0,5 мм в місцях стику та вздовж повітроводу з кроком не менше ніж 450 мм. З'єднання секцій повітроводів здійснюються через азбестовий шнур за допомогою стандартних фланцевих з'єднань (рамок) чотирма болтами М8 (по кутах). Нещільності по кутах примикання секцій до рамок оброблялися жаростійким герметиком BauGut (Естонія). Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах з кроком 1300 мм	EI 180

Усього: 2 (дві) позиції.

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО



№ 903502