

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00635-23**  
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №  
Термін дії з **20 листопада 2023 до 19 листопада 2024**  
Term of validity is from

Продукція  
Production

Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку  
"Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex  
Triplex", "Eurobatex Isoltec", "Eurobatex Silent Plus Rubber"

**4008, 4009**  
код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

ДСТУ EN 14304:2019 "Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з еластичної піногуми (FEF). Технічні умови (EN 14304:2009 + A1:2013, IDT)" п.п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.5; ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 п.п. 2.2 (густина, теплопровідність); ДСТУ EN 13501-1:2016 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)" п. 4 (Таблиця 1); ДСТУ EN 13501-1:2022 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь" (EN 13501-1:2018, IDT) п. 4 (Таблиця 1) (технічні характеристики згідно додатку)

Виробник (и)  
Producer (s)

"Union Foam S.p.A", Via dell'Industria, 8 – 20882 Bellusco (MB), Italy (Італія)

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ТОВ «МІЗОЛ», 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, код ЄДРПОУ  
33895476 (доручення "Union Foam S.p.A" від)

Додаткова інформація  
Additional information

Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку "Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex Triplex", "Eurobatex Isoltec", "Eurobatex Silent Plus Rubber", що виготовляються серійно з 20 листопада 2023 до 19 листопада 2024 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом  
з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»  
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,  
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі  
On the grounds of

Протоколів випробувань № 2031 від 20.11.2023 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д; протоколів випробувань № 0327/DC/REA/21\_3 від 22.03.2021р., № 1258/DC/REA/18\_3 від 12.12.2018р., № 0634/DC/REA/20\_6 від 15.06.2020р., № 0023/DC/TTS/20\_2 від 07.08.2020р., № 0012/DC/TTS/19 від 02.05.2019р., № 0757/DC/REA/20\_4 від 06.07.2020р., № 0302/DC/REA/15\_7 від 15.04.2015р., № 0023/DC/TTS/20\_1 від 07.08.2020р., № 0965/DC/REA/20\_3 від 03.09.2020р., № 1257/DC/REA/19\_3 від 18.11.2019р., № 0839/DC/REA/20\_3 від 22.07.2020р., № 0015/DC/REA//0/DC/TTS/18 від 09.05.2018р., № 0757/DC/REA/20\_3 від 06.07.2020р., № 0634/DC/REA/20\_9 від 15.06.2020р., № 1257/DC/REA/19\_10 від 18.11.2019р. Угода про співпрацю між "CSI S.p.A" (Італія) та Органом з оцінки відповідності ТОВ 'УКРСЕРТИФІКЕЙШН' від 22.10.2020р. виданих "CSI S.p.A", Viale Lombardia 20/B, 20021, BOLLATE (MI), Italy (Італія); протоколів випробувань № G2-21-1048-4 від 05.03.2021р., № G2-21-1048-2 від 08.03.2021р., № G2-20-1639-02 від 30.11.2020р., № G2-18-1490-02 від 07.05.2018р., № R-81/19 від 18.09.2019р., № R-207d/20 від 14.04.2021р., № R-202d/19 від 18.05.2020р., № R-201d/19 від 18.05.2020р. № R-208/20 від 03.03.2021р., № R-209/20 від 03.03.2021р., № R-85/19 від 08.10.2019р. виданих "Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München", Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany (Німеччина), висновку за аналізом документації № 824-Б/СА від 08 листопада 2023

Керівник органу  
з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)  
М.П./Stamp

Наталія КАРПЮК

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00635-23**  
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №  
Термін дії з **20 листопада 2023 до 19 листопада 2024**  
Term of validity is from

Матеріали теплоізоляційні на основі спіненого синтетичного каучуку "Eurobatex", "Eurobatex AT", "Eurobatex SA", "Eurobatex HF", "Eurobatex Triplex", "Eurobatex Isoltec", "Eurobatex Silent Plus Rubber":

Технічні характеристики:

Модель (виріб)	Теплопровідність $\lambda$ при 0 °С, Вт/м К	Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, $\mu$	Реакція на вогонь (Євроклас)
<b>EUROBATEX, EUROBATEX AD</b> Трубки товщиною не більше 25 мм більше 25 мм товщиною не більше 19 мм більше 19 мм	не більше 0,033 не більше 0,035	не менше 10000 не менше 7000	<b>B<sub>L</sub>-s2-d0</b>
<b>Листи</b> товщиною не більше 32 мм більше 32 мм товщиною не більше 25 мм більше 25 мм	не більше 0,033 не більше 0,034	не менше 10000 не менше 7000	<b>B -s3-d0</b>
<b>EUROBATEX AT</b> Трубки Листи	не більше 0,038 не більше 0,038		<b>E</b> <b>E</b>
<b>EUROBATEX HF</b> Трубки Листи товщиною не більше 25 мм більше 25 мм	не більше 0,040 не більше 0,040	не менше 2000 не менше 2000	<b>D<sub>L</sub>-s2-d0</b> <b>D-s3-d0</b> <b>E</b>
<b>EUROBATEX TRIPLEX</b> Листи товщиною не більше 32 мм	не більше 0,033	не менше 10000	<b>E</b>
<b>EUROBATEX ISOLTEC</b> Трубки товщиною не більше 25 мм Листи товщиною не більше 32 мм	не більше 0,033 не більше 0,033	не менше 10000 не менше 10000	<b>C<sub>L</sub>-s2-d0</b> <b>C -s3-d0</b>

Керівник органу  
з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body



*(Signature)*  
Наталія КАРПЮК  
(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)  
М.П./Stamp