



Серія СВ

10206
Сертифікат
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001974-24

Термін дії з 14 листопада 2024 до 13 листопада 2025
*Valid from / valid until*Продукція
Product

Система вогнезахисна «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів, що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» (ідентичний «ProRox WM 950 ALU») з одностороннім покриттям (обкладкою), армованою алюмінієвою фольгою, або марки «ProRox WM 950» без покриття (обкладок)

6806 00 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.30 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», п. 7.11 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» щодо класу вогнестійкості EI 60 та EI 180 (згідно з таблицею Додатка (2 (дві) позиції)) повітроводів, що працюють в умовах надмірного тиску та розрідження з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною «CONLIT MAT», що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» (ідентичний «ProRox WM 950 ALU») з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою або марки «ProRox WM 950» без покриття (обкладок), середньою товщиною облицювання згідно з таблицею Додатка

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Фірма «Rockwool, a.s.» (Чеська Республіка)
адреса: Cihelni 769, Skřečůň, 735-31 Bohumin, Czech Republic

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ з іноземними інвестиціями «Роквул Україна»
адреса: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, будинок 13, корпус 5В, офіс 41,
код ЄДРПОУ 30757290
Довіреність фірми «Rockwool, a.s.» (Чеська Республіка) від 27.09.2024

Додаткова інформація
Additional information

Система вогнезахисна «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів, що виробляється серійно з 14.11.2024 до 13.11.2025. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 10.04.2015 № 2/СПВ-15 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 11.04.2014 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 25.10.2024 № 11781с3, Рішення від 14.11.2024 № 11781с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

302055



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

10206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0001974-24

« 14 » листопада 2024

Таблиця - Умови виконання системи вогнезахисної
«CONLIT MAT» для облицювання сталевих
повітроводів

№ з/п	Опис системи вогнезахисної «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів	Клас вогнестійкості, хвилини
1	Повітроводи з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною «CONLIT MAT», що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» (ідентичний «ProRox WM 950 ALU») з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою або марки «ProRox WM 950» без покриття (обкладок) (густина матів за даними виробника 80 ± 10 %) середньою товщиною облицювання 30 мм, які в місцях стику матів з'єднуються шляхом закручування металевої прошивної сітки, а відносно сталевих повітроводів мати фіксуються сталеві стрічкою 20 мм × 0,5 мм в місцях стику та вздовж повітроводу з кроком не менше ніж 450 мм. З'єднання секцій повітроводів здійснюються через азбестовий шнур за допомогою стандартних фланцевих з'єднань (рамок) чотирма болтами М8 (по кутах). Нещільності по кутах примикання секцій до рамок оброблялися жаростійким герметиком BauGut (Естонія). Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах з кроком 2000 мм	EI 60
2	Повітроводи з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною «CONLIT MAT», що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки «CONLIT MAT» (ідентичний «ProRox WM 950 ALU») з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою або марки «ProRox WM 950» без покриття (обкладок) (густина матів за даними виробника 80 ± 10 %) середньою товщиною облицювання 70 мм, які в місцях стику матів з'єднуються шляхом закручування металевої прошивної сітки, а відносно сталевих повітроводів мати фіксуються сталеві стрічкою 20 мм × 0,5 мм в місцях стику та вздовж повітроводу з кроком не менше ніж 450 мм. З'єднання секцій повітроводів здійснюються через азбестовий шнур за допомогою стандартних фланцевих з'єднань (рамок) чотирма болтами М8 (по кутах). Нещільності по кутах примикання секцій до рамок оброблялися жаростійким герметиком BauGut (Естонія). Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах з кроком 1300 мм	EI 180

Усього: 2 (дві) позиції.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



№ 902994